

# ИБП

**6кВА - 20кВА**

**серия ЕА900(II)-31**



**Руководство пользователя**

**Источники бесперебойного питания**

**Содержание.**

|   |    |
|---|----|
| 1. Инструкции по безопасности.....                                    | 3  |
| 1.1. Техника безопасности при работе с ИБП.....                       | 3  |
| 1.2. Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями..... | 3  |
| 2. Описание.....  | 4  |
| 2.1. Распаковка и проверка.....                                       | 4  |
| 2.2. Задняя панель ИБП.....   | 5  |
| 3. Инструкция по установке и подключению.....                         | 5  |
| 3.1. Требования к установке.....                                      | 5  |
| 3.2. Подключение одиночного ИБП.....                                  | 5  |
| 3.3. Параллельные системы ИБП.....                                    | 6  |
| 3.3.1. Установка и подключение параллельной системы.....              | 7  |
| 3.3.2. Эксплуатация и обслуживание параллельных систем.....           | 10 |
| 3.4. Подключение внешних аккумуляторных батарей.....                  | 11 |
| 3.5. Мониторинг.....  | 12 |
| 3.5.1. Коммуникационные порты.....                                    | 12 |
| 3.5.2. Порт аварийного отключения.....                                | 12 |
| 3.5.3. Дополнительные средства мониторинга.....                       | 12 |
| 3.6. Переключения с сервисным байпасом.....                           | 13 |
| 4. Панель управления и основные операции.....                         | 14 |
| 4.1. Клавиши управления.....  | 14 |
| 4.2. Светодиодная индикация (LED).....                                | 14 |
| 4.3. LCD-дисплей.....   | 15 |
| 4.4. Операции включение/выключение.....                               | 16 |
| 4.5 Тестирование/отключение звука.....                                | 16 |
| 4.6. Пользовательские настройки.....                                  | 17 |
| 4.6.1. Настройка ЭКО режима.....                                      | 17 |
| 4.6.2. Настройка входного напряжения.....                             | 17 |
| 4.6.3. Настройка выходного напряжения.....                            | 18 |
| 4.6.4. Установка конечного уровня разряда батарей.....                | 18 |
| 4.6.5. Установка режима частотного преобразователя.....               | 19 |
| 4.6.6. Установка выходной частоты.....                                | 20 |
| 4.6.7. Установка ID.....  | 20 |
| 4.7. Параметры работы ИБП.....  | 21 |
| 5. Режимы работы ИБП. Светодиодная панель.....                        | 21 |
| 6. Коды ошибок и предупреждающие сигналы.....                         | 22 |
| 7. Устранение неисправностей.....                                     | 23 |
| 8. Техническое обслуживание ИБП и утилизация батарей.....             | 24 |
| 9. Приложения.....  | 25 |
| 10. Техническая поддержка.....  | 26 |

**Внимание!**

Перед началом эксплуатации источника бесперебойного питания (ИБП) внимательно прочтите и строго соблюдайте все инструкции данного Руководства. Обратите особое внимание на указанные предупреждения. Храните данное Руководство рядом с ИБП и, при необходимости, сверяйтесь с ним.

## 1. Инструкции по безопасности.

### 1.1. Техника безопасности при работе с ИБП.

- При транспортировке источники бесперебойного питания должны упаковываться надлежащим образом. ИБП всегда должен находиться в положении, указанном на упаковке. Не допускаются удары и падения источника бесперебойного питания.
- После переноса ИБП из холодного места в теплое помещение на нем может конденсироваться влага из воздуха. В этом случае дайте ИБП прогреться и высохнуть в течение как минимум двух часов, и лишь затем приступайте к его подключению.
- Не устанавливайте ИБП в помещениях с повышенной влажностью, рядом с водой, в непосредственной близости с коммуникациями тепло и водоснабжения.
- Не устанавливайте ИБП в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, рядом с источниками тепла и источниками открытого огня.
- Не устанавливайте ИБП в запыленных местах или местах, где может присутствовать токопроводящая или химически агрессивная пыль.
- Вентиляционные отверстия на корпусе ИБП расположены на его передней, задней и боковых панелях. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения нормального притока охлаждающего воздуха располагайте ИБП на достаточном расстоянии от стен.
- Даже у отключенного ИБП на контактах и внутри его корпуса может присутствовать опасное электрическое напряжение! Не прикасайтесь к контактам ИБП, а также к деталям внутри его корпуса!
- Запрещается помещать внутрь ИБП посторонние предметы!
- При возникновении чрезвычайной ситуации (повреждении корпуса ИБП или соединительных кабелей, попадании в корпус ИБП посторонних предметов или веществ и пр.) немедленно обесточьте ИБП и проконсультируйтесь со службой технической поддержки.
- В случае возникновения очагов возгораний используйте для тушения порошковый огнетушитель.

### 1.2. Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями.

- Для подключения внешних аккумуляторных батарей используйте комплект только из одинаковых батарей с подходящими для ИБП техническими характеристиками.
- При подключении внешних АКБ используйте только кабели, рекомендованные производителем ИБП. Строго соблюдайте все инструкции, изложенные в п.3.4. настоящего руководства.
- Соблюдайте особую осторожность при монтаже и подключении аккумуляторных батарей. Чтобы исключить возможность короткого замыкания и/или поражения электрическим током при работе с батареями соблюдайте следующие инструкции.
  1. Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
  2. Используйте только инструменты с изолированными ручками.
  3. Оденьте токонепроводящие обувь и перчатки.
  4. Не помещайте металлические инструменты или детали на корпус АКБ.
  5. Перед присоединением кабеля к клемме аккумулятора, убедитесь в отсутствии возможного возникновения короткого замыкания цепи.
- Не подвергайте АКБ воздействию открытого огня или сильного нагрева.
- Избегайте действий, которые могут привести к повреждению корпуса аккумуляторной батареи. Электролит, находящийся в АКБ, содержит кислоту и является ядовитым. При попадании электролита в глаза или на кожу, промойте поврежденные участки большим количеством чистой воды и срочно обратитесь к врачу.
- Цель батарей не является изолированной от входного напряжения ИБП. Для предотвращения удара электрическим током, прежде чем прикасаться к клеммам АКБ, убедитесь, что цепь батарей отключена от ИБП.
- Производите замену аккумуляторов внутри ИБП только в специализированных сервисных центрах.


**Внимание!**

Внутри корпуса ИБП присутствует опасное для жизни напряжение. Для личной безопасности, пожалуйста, не снимайте защитные панели корпуса ИБП, не проводите ремонт собственными силами. В случае возникновения вопросов обратитесь в сервисный центр или свяжитесь с поставщиком ИБП.

## 2. Описание.

### 2.1. Распаковка и проверка.


- Откройте упаковку ИБП, проверьте комплектность аксессуаров, включая руководство пользователя, коммутационные кабели связи, CD-ROM.
- Проверьте ИБП на наличие механических повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. При обнаружении повреждений, не включайте источник бесперебойного питания в сеть, обратитесь в сервисный центр или свяжитесь с поставщиком.
- Убедитесь в соответствии полученного оборудования заказу, сравнив информацию с задней панели источника бесперебойного питания с данными из таблицы ниже.



| Модель             | Тип  |
|--------------------|--|
| EA960(II)-31 LCDS  | Мощность 6кВА. Стандартное время резервирования, встроенные батареи  |
| EA960(II)-31 LCDH  | Мощность 6кВА. Длительное время автономной работы, мощное зарядное устройство, внешние аккумуляторные батареи  |
| EA9010(II)-31 LCDS | Мощность 10кВА. Стандартное время резервирования, встроенные батареи   |
| EA9010(II)-31 LCDH | Мощность 10кВА. Длительное время автономной работы, мощное зарядное устройство, внешние аккумуляторные батареи |
| EA9015(II)-31 LCDH | Мощность 15кВА. Длительное время автономной работы, мощное зарядное устройство, внешние аккумуляторные батареи |
| EA9020(II)-31 LCDH | Мощность 20кВА. Длительное время автономной работы, мощное зарядное устройство, внешние аккумуляторные батареи |

**Внимание!** Пожалуйста, сохраняйте оригинальную упаковку для возможного дальнейшего использования при транспортировке ИБП.

### 2.2. Задняя панель ИБП.



### 3. Инструкции по установке и подключению.

#### 3.1. Требования к установке.

- Место установки ИБП должно обеспечивать хорошую вентиляцию, удаленность от воды, воспламеняющихся газов и жидкостей, вызывающих коррозию.
- Для беспрепятственной вентиляции, установите ИБП на достаточное расстояние от стен. Ни в коем случае не перекрывайте вентиляционные отверстия и воздуховоды, расположенные на передней, боковых и задней панелях ИБП.
- Рабочая температура окружающей среды должна быть в пределах 0°C ~ 40°C.
- После переноса ИБП из холодного места в теплое помещение на нем может конденсироваться влага из воздуха. В этом случае необходимо дать ИБП прогреться и полностью высокнуть в течение как минимум двух часов, и лишь затем приступать к подключению. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- При подсоединении нагрузки к ИБП сначала выключите нагрузку, затем подсоедините кабели к выходным клеммам и, только после этого, включите нагрузки одну за другой.
- Если вы хотите быть уверенными, что напряжение на выходных разъемах ИБП полностью отсутствует, нажмите и удерживайте OFF (одновременно две клавиши **◀ + ▶**). Затем отключите кабель внешнего электропитания.
- При первом включении ИБП надо помнить, что необходимо время (до 8 часов) для полного заряда аккумуляторных батарей. При включении ИБП зарядное устройство включается автоматически, при этом ИБП будет работать нормально, однако время автономной работы может быть минимальным.
- Учитывайте, что если нагрузка имеет увеличенный стартовый ток (электродвигатели, лазерные принтеры и т.д.), то необходим соответствующий запас по выходной мощности ИБП.
- Убедитесь, что кабели входа и выхода подключены правильно и надежно.
- При использовании защитного выключателя тока утечки (УЗО), устанавливайте его после источника бесперебойного питания на выходной кабель.
- Для подключения ИБП необходимо подготовить входной и выходной кабель (не входят в комплект поставки). Используйте следующие рекомендованные значения сечений входного и выходного кабелей (см. таблицу ниже).

| Модель             | Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> |       |         |          |       |
|--------------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-------|
|                    | Вход                            | Выход | Батарея | Нейтраль | Земля |
| EA960(II)-31 LCDS  | 6                               | 6     | 6       | 6        | 6     |
| EA960(II)-31 LCDH  | 6                               | 6     | 6       | 6        | 6     |
| EA9010(II)-31 LCDS | 10                              | 10    | 10      | 10       | 10    |
| EA9010(II)-31 LCDH | 10                              | 10    | 10      | 10       | 10    |
| EA9015(II)-31 LCDH | 16                              | 16    | 16      | 16       | 16    |
| EA9020(II)-31 LCDH | 25                              | 25    | 25      | 25       | 25    |

**Внимание!** При работе в режиме трехфазный вход / однофазный выход в случае, если ИБП работает в режиме статического байпаса, вся нагрузка питается по одной фазе (фаза А), поэтому сечение кабеля на входе должно быть не меньше, чем на выходе. При работе в режиме однофазный вход / однофазный выход необходимо соединить на входе фазы А, В и С. Перемычка для соединения идет в комплекте поставки.

#### 3.2. Подключение одиночного ИБП.

##### Внимание!

Перед подключением убедитесь, что параметры вашего источника бесперебойного питания, включая амплитуду, частоту и мощность нагрузки, соответствуют параметрам входной питающей сети. При обнаружении несоответствий – обратитесь к местной энергетической организации. В противном случае несоответствие может привести к возникновению пожара.

На рисунках ниже представлены схемы клеммных терминалов ИБП для подключения источников бесперебойного питания к внешней сети и подключения нагрузки. Кабели для подключения в комплект поставки не входят и приобретаются пользователем отдельно.

Подключение ИБП осуществляется в соответствии со следующими обозначениями клемм на клеммной колодке (см. рисунок ниже).

INPUT – входное напряжение.

OUTPUT – выходное напряжение.

BATTERY – подключение аккумуляторных батарей.

A – фазный провод, фаза 1


B – фазный провод, фаза 2

C – фазный провод, фаза 3


N – нейтральный провод.

PE – провод заземления.


Информация о подключении внешних аккумуляторных батарей представлена в пункте 3.4. настоящего руководства. Для ИБП со встроенными батареями (маркировка S в наименовании) для подключения дополнительных батарей используется специальный разъем, расположенный на задней панели источника.



Модели 6 кВА и 10 кВА внешние аккумуляторные батареи



Модели 6 кВА и 10 кВА встроенные аккумуляторные батареи



Модели 15 кВА и 20 кВА

**Внимание!** После подключения ИБП еще раз внимательно проверьте правильность и надежность всех электрических соединений.

### 3.3. Параллельные системы ИБП.

#### Внимание!

Монтаж и подключение параллельных систем может производить только квалифицированный инженерно-технический персонал, прошедший обучение и имеющий разрешение производителя оборудования на данные виды работ. При эксплуатации параллельной системы строго соблюдайте все инструкции данного руководства. В противном случае существует риск повреждения оборудования.

Ваша параллельная система прошла обязательную проверку в сервисном центре. Все ИБП были подключены и проверены в работе. Инженерами сервисного центра произведены все необходимые настройки оборудования.

Параллельная система источников бесперебойного питания N + X это самая надежная схема электроснабжения ответственной нагрузки. Здесь N – минимальное количество ИБП, необходимое для питания нагрузки, X – количество резервных ИБП в параллельной системе. Число X фактически означает, сколько источников может быть неисправно без ущерба для энергоснабжения подключенного к системе оборудования. Чем больше значение X, тем надежнее система. В серии EA900(II)-31 максимально допускается подключать параллельно до 8 ИБП.

Например, в параллельной системе 1 + 1 в нормальном режиме работы питание нагрузки распределено поровну между двумя источниками бесперебойного питания. В случае выхода из строя одного ИБП, вся нагрузка переключается на питание от другого источника. Для обеспечения возможности полного отключения неисправного ИБП от сети производитель рекомендует при монтаже параллельной системы устанавливать панель внешнего ручного байпаса.

### 3.3.1. Установка и подключение параллельной системы.

Возможность параллельной работы двух и более ИБП это опциональная функция. Для обеспечения возможности параллельной работы каждый ИБП должен быть укомплектован дополнительно необходимым комплектом оборудования, в который входят карта параллельной работы и сигнальный кабель параллельной работы. Каждый ИБП в параллельной системе должен работать от собственных аккумуляторных батарей.


#### Требования к установке.

- Используйте сигнальный кабель параллельной работы только из комплекта поставки.
- Подготовьте комплект кабелей для подключения каждого ИБП к внешней сети и комплект кабелей для подключения нагрузки. Рекомендуемое сечение кабелей представлено в таблице раздела 3.1. Требования к установке одиночного ИБП.
- Для подключения параллельной системы рекомендуется использовать внешнюю панель сервисного байпаса.
- Подключение каждого ИБП параллельной системы к внешней сети осуществляется в соответствии с инструкциями и рекомендациями, изложенными в разделе 3.2. Подключение одиночного ИБП.
- Не рекомендуется соединять параллельно входные и выходные кабели непосредственно на клеммном блоке ИБП. Входные и выходные кабели рекомендуется соединять параллельно во внешнем шкафу.
- Каждый ИБП параллельной системы должен работать от собственных аккумуляторных батарей.
- На входе и выходе каждого ИБП параллельной системы необходимо установить автоматические выключатели. Выбор автоматических выключателей производится исходя из максимальных значений тока. Для ИБП 6кВА максимальный ток 40А, для ИБП 10кВА максимальный ток 63А, для ИБП 15кВА максимальный ток 100А, для ИБП 20кВА максимальный ток 125А.
- Разница в длине кабелей от каждого ИБП параллельной системы до нагрузки должна быть менее 20%, если длина выходных кабелей менее 20 метров и менее 10%, если длина выходных кабелей более 20 метров.

#### Порядок действий при подключении.

- Подключение сигнального кабеля параллельной работы.


На практике чаще всего используется параллельная система, состоящая из двух источников бесперебойного питания. Для такой параллельной системы существует только один возможный способ подключить сигнальные кабели параллельной работы. Схема подключения представлена на рисунке ниже.



Параллельная система из двух ИБП

Аналогичным образом подключаются сигнальные кабели параллельной работы для трех или более ИБП (см. рисунок ниже). При подключении действуют следующие общие правила.


- Количество подключаемых кабелей равно количеству ИБП параллельной системы
- В результате произведенных подключений схема должна замкнуться в кольцо.




Параллельная система из трех ИБП

**Внимание! Для параллельных систем, состоящих из трех и более ИБП, необходимо произвести следующие действия.**

1. Для моделей 6кВА и 10кВА со встроенными батареями и моделей 15кВА и 20кВА снимите верхнюю крышку с ИБП. Для источников бесперебойного питания 6кВА и 10кВА, работающих от внешних АКБ, снимите полностью защитный кожух.
2. Найдите плату параллельной работы (установлена на задней панели ИБП см. рисунок ниже).



Плата параллельной работы для моделей 6 кВА и 10 кВА



Плата параллельной работы для моделей 15 кВА и 20 кВА

3. Удалите перемычку CN3 на всех ИБП параллельной системы кроме первого и последнего. Схема расположения перемычки представлена на рисунке ниже.




Расположение перемычки

4. Поставьте защитную крышку на место.

- Подключите выходные кабели между внешним распределительным шкафом и каждым ИБП параллельной системы.
- Подключите входные кабели между внешним распределительным шкафом и каждым ИБП параллельной системы.

Схемы подключения представлены на рисунках ниже.



Структурная схема параллельной системы




Схема подключения параллельной системы из двух ИБП




Схема подключения параллельной системы из трех ИБП

- По окончанию работ по подключению еще раз внимательно проверьте правильность и надежность всех электрических соединений.

### 3.3.2. Эксплуатация и обслуживание параллельных систем.

Общие принципы эксплуатации параллельной системы (режимы работы, пользовательские настройки, просмотр рабочих параметров и т.д.) сходны с принципами эксплуатации одиночного источника бесперебойного питания. Для получения более подробной информациисмотрите раздел 4 и раздел 5 настоящего руководства.

Перед первым включением параллельной системы необходимо установить различные значения параметра ID для каждого источника бесперебойного питания. Информация по установке значения ID представлена в пункте 4.6.7 настоящего руководства.

#### Операции по включению параллельной системы.

##### Старт от внешней сети.

1. Подайте внешнее напряжение на вход каждого ИБП. Для ИБП с внешними АКБ (Н) включите внешний автоматический выключатель (АВ) батарей. Для ИБП со встроенными АКБ (S) включите АВ батарей, расположенный на задней панели ИБП.
2. Включите АВ входа на задней панели каждого источника. При включении каждого АВ на соответствующем ИБП должен загореться LCD-дисплей и должны начать работать вентиляторы.
3. На любом ИБП нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши + . Запустится самодиагностика ИБП и через некоторое время источник выйдет в online режим. Все остальные ИБП параллельной системы запустятся автоматически.
4. Включите выходные автоматические выключатели во внешнем шкафу, объединив тем самым выходы ИБП. Параллельная система готова к работе. Можно включать нагрузку.

##### Старт от батарей (холодный старт).

Перед запуском убедитесь, что аккумуляторные батареи подключены к источнику бесперебойного питания и АВ батарей (внешний для моделей Н и на задней панели для моделей S) включен. Существует два способа запустить параллельную систему при отсутствии внешней сети.

**Способ 1.** На каждом ИБП параллельной системы нажмите клавишу , при этом загорится LCD дисплей. Далее на любом ИБП нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши + . Запустится самодиагностика ИБП и через некоторое время источник выйдет в режим работы от батарей. Все остальные ИБП параллельной системы запустятся автоматически.

**Способ 2.** Запуск ИБП по одному. Включите любой источник параллельной системы, нажав и удерживая до звукового сигнала одновременно две клавиши + . Запустится самодиагностика ИБП и через некоторое время источник выйдет в режим работы от батарей. Последовательно проделайте данную операцию для всех других источников параллельной системы.

#### Операции по выключению параллельной системы.

Для полного отключения параллельной системы нажмите и удерживайте более четырех секунд одновременно две клавиши + . Параллельная система будет полностью отключена. Допускается выключить любой ИБП параллельной системы без остановки работы всей системы. Нажмите и удерживайте более одной секунды (но не более четырех) одновременно две клавиши + . Выключится только источник, на котором выполнялось данное действие. Выключенный ИБП можно включить в любой момент, не отключая параллельной системы. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши + . Запустится самодиагностика, ИБП синхронизирует напряжение на выходе с выходным напряжением параллельной системы и через некоторое время выйдет в online режим работы.

#### Обслуживание параллельной системы.

Работы по обслуживанию параллельной системы аналогичны работам по обслуживанию одиночного источника бесперебойного питания. Информация по обслуживанию одиночного ИБП представлена в разделе 8 настоящего руководства пользователя.

В случае возникновения неисправностей одного из ИБП параллельной системы, выключите неисправный ИБП (клавиши + ), снимите с неисправного источника входное напряжение, отключив во внешнем шкафу автоматический выключатель входа и автоматический выключатель выхода. Отключите автоматический выключатель батарей. Убедитесь, что на клеммной колодке источника отсутствует напряжение, и только после этого отключите входной и выходной кабели от источника бесперебойного питания и отсоедините внешние аккумуляторы (если используются). Для проведения диагностики неисправностей и ремонтных работ обратитесь в сервисный центр.

### 3.4. Подключение внешних аккумуляторных батарей.

В данном разделе изложены рекомендации по подключению внешних аккумуляторных батарей к ИБП, не имеющим встроенных аккумуляторных батарей и рассчитанным на длительное время автономной работы (маркировка LCDH). Для ИБП с внутренними батареями (маркировка LCDS) возможно подключение только одного дополнительного внешнего батарейного модуля с помощью кабеля, идущего в комплекте поставки с блоком батарей. Производитель рекомендует подключать дополнительный батарейный модуль только к специальному разъему, расположенному на задней панели ИБП.

Для источников бесперебойного питания с длительным временем автономной работы (маркировка LCDH), необходимо кабелем, входящим в комплект поставки ИБП, подключить группу (линейку) батарей соединенных последовательно.

**Внимание!** Напряжение внешнего блока батарей или группы (линейки) батарей должно соответствовать напряжению данной модели ИБП, иначе оборудование может быть повреждено. Данные по количеству батарей и напряжению батарейного модуля представлены в таблице ниже. Запрещается использовать отличное от приведенных значений количество батарей в линейке.

| Модель ИБП         | Напряжение, В | Количество батарей 12В в линейке |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| EA960(II)-31 LCDH  | 192В/240В     | 16/20                            |
| EA9010(II)-31 LCDH | 192В/240В     | 16/20                            |
| EA9015(II)-31 LCDH | 192В/240В     | 16/20                            |
| EA9020(II)-31 LCDH | 192В/240В     | 16/20                            |

**Примечание.** По умолчанию ( заводские установки) ИБП настроен на работу от 16шт. аккумуляторных батарей 12В. В случае необходимости можно изменить настройки на работу от 20шт. АКБ 12В. Для получения дополнительной информации по изменению настроек ИБП обращайтесь в сервисный центр.

#### Порядок действий при подключении внешних АКБ.

1. С помощью перемычек соедините батареи в группу последовательно, измерьте напряжение всей группы, убедитесь, что батареи соединены правильно и что собранная линейка соответствует вашей модели ИБП.
2. В комплект поставки ИБП входят два провода (красный и черный) для подключения аккумуляторных батарей. Сначала данные провода нужно подключить к ИБП. Красный провод подключается на клемму "+" клеммного терминала, черный провод на клемму "-" клеммного терминала. Затем провода подключаются к собранной линейке аккумуляторных батарей, красный провод подключается к аноду собранной линейки батарей "+", а черный провод к катоду собранной линейки батарей "-".

**Внимание! Нарушение порядка подключения может привести к поражению электрическим током.  
Производитель рекомендует установку в цепи батарей автоматического выключателя.**

4. Проверьте надежность и правильность электрических подключений. Обратите особое внимание на соблюдение полярности подключения аккумуляторных батарей. Ошибки в полярности могут привести к выходу из строя источника бесперебойного питания.
5. В процессе подключения внешних АКБ ИБП должен быть выключен, вся нагрузка от источника должна быть отключена.
6. После окончания работ включите ИБП без нагрузки. Убедитесь, что источник бесперебойного питания работает нормально. Только после этого можно подключать к источнику нагрузку.

На рисунке ниже представлена схема подключения внешних аккумуляторных батарей к ИБП.




### 3.5. Мониторинг.

#### 3.5.1. Коммуникационные порты.


Пользователи могут контролировать работу ИБП на компьютере через коммуникационный порт RS232 или USB. В комплекте поставки ИБП находятся необходимые для этого кабели и CD-диск с программным обеспечением.

##### Порт RS232.



| Контакт | Назначение      |
|---------|-----------------|
| 1       | Не используется |
| 2       | Send            |
| 3       | Receive         |
| 4       | Не используется |
| 5       | Земля           |
| 6 – 9   | Не используется |


##### Порт USB.



| Контакт | Назначение |
|---------|------------|
| 1       | + 5V       |
| 2       | Data +     |
| 3       | Data –     |
| 4       | Земля      |

#### 3.5.2. Порт аварийного отключения EPO.

EPO (Emergency Power Off) – порт аварийного отключения питания нагрузки, комплектуется опционально. EPO обеспечивает незамедлительное обесточивание подключенного к ИБП оборудования. Порт расположен на задней панели ИБП. Схема подключения показана ниже.



В нормальном режиме работы контакт 1 и контакт 2 порта замкнуты. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, когда необходимо быстро отключить по энергоснабжению нагрузку, нужно разорвать связь между контактами 1 и 2, вынув ответную часть из разъема порта EPO.

#### 3.5.3. Дополнительные средства мониторинга.

Ваш источник бесперебойного питания имеет слот INTELLIGENT SLOT, который предназначен для установки дополнительных средств мониторинга, таких как: SNMP карта, плата «сухих» контактов AS400 и USB-карта. Для установки платы выключать ИБП не обязательно. Последовательно выполните следующие действия:


1. Отвинтите крепежные винты и снимите крышку слота.
2. Вставьте плату (карта SNMP, плата сухих контактов AS400 или USB-карта) по направляющим.
3. Установите на место крепежные винты.

##### SNMP адаптер (опция).

SNMP адаптер – это устройство, позволяющее подключить ИБП к локальным (глобальным) компьютерным сетям Ethernet. Адаптер поддерживает обмен данными по протоколу SNMP и позволяет просматривать информацию о состоянии ИБП через сеть Internet с помощью любого распространенного HTTP-браузера.

**Карта сухих контактов AS400 (опция).**

Карта AS400 предназначена для преобразования внутренних сигналов ИБП в сигналы интерфейса «Сухие контакты» с гальванической развязкой. Карта обеспечивает передачу от ИБП аварийных сигналов, а также информацию о режиме работы ИБП. Кроме этого на карте реализовано дополнительное аварийное отключение, которое работает параллельно с основным интерфейсом EPO на задней панели ИБП. В таблице ниже представлено назначение контактов карты.



| Контакт | Назначение   |
|---------|--|
| PIN1    | Замкнуто: Неисправность ИБП  |
| PIN2    | Замкнуто: Сигнал тревоги   |
| PIN3    | Земля  |
| PIN4    | Удаленное отключение   |
| PIN5    | Общий  |
| PIN6    | Замкнуто: Режим статического байпаса                                 |
| PIN7    | Замкнуто: Низкий заряд батарей                                       |
| PIN8    | Замкнуто: Нормальный режим<br>Разомкнуто: Режим статического байпаса |
| PIN9    | Замкнуто: Нет входного напряжения                                    |

**Примечание.** Для получения дополнительных сведений по опциональным картам мониторинга обращайтесь к поставщику ИБП или в сервисный центр.

**3.6. Переключения с сервисным байпасом (опция).**

На ИБП, оборудованном сервисным байпасом (опция), можно провести техническое обслуживание не отключая энергоснабжение нагрузки. Если ваш источник имеет такую функцию, то для переключения ИБП в режим сервисного байпаса последовательно выполните следующие действия.


1. Снимите защитную крышку переключателя сервисного байпаса, расположенную на задней панели источника бесперебойного питания. ИБП автоматически перейдет в режим статического байпаса.
2. Поверните переключатель сервисного байпаса в положение “BYPASS”
3. Выключите автоматический выключатель входа и автоматический выключатель батарей. Теперь вы можете проводить обслуживание ИБП.

После завершения работ по сервисному обслуживанию, включите автоматический выключатель батарей и автоматический выключатель входа, затем поверните переключатель сервисного байпаса в положение “UPS” и установите защитную крышку сервисного байпаса на место.

#### 4. Панель управления и основные операции.

Для управления ИБП не требуется специальная подготовка. Необходимо соблюдать последовательность операций данного руководства и следить за информационными показаниями ИБП.

##### 4.1. Клавиши управления.



###### Включение ( $\blacktriangleleft$ + $\blacktriangleright$ ).

Нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно левую и среднюю клавиши.

###### Выключение ( $\blacktriangleleft$ + $\blacktriangleright$ ).

Нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно среднюю и правую клавиши.

###### Тестирование / Отключение звука ( $\blacktriangleleft$ + $\blacktriangleright$ ).

В «нормальном режиме» работы нажмите и удерживайте более одной секунды до звукового сигнала одновременно левую и правую клавиши. Запустится самодиагностика ИБП.

В режиме «от батарей» нажмите и удерживайте более одной секунды до звукового сигнала одновременно левую и правую клавиши. Звуковой сигнал будет отключен.

###### Просмотр параметров, выбор значений ( $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ ).


Кнопки  $\blacktriangleleft$  и  $\blacktriangleright$  используются для последовательного просмотра параметров ИБП, а также при выборе устанавливаемых пользователем значений.

Нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу  $\blacktriangleleft$ , при этом произойдет смена показаний дисплея и на экране будут отображены новые данные. Следующее нажатие приведет к очередной смене показаний дисплея и так далее по кругу. К просмотру доступны следующие данные: параметры входной сети, параметры батарей, параметры выходной сети, рабочая температура, уровень нагрузки. Более подробная информация представлена в пункте 4.7 настоящего руководства.

###### Изменение пользовательских установок ( $\blacktriangleleft$ ).

Клавиша  $\blacktriangleleft$  используется для входа в меню пользовательских настроек, а также для подтверждения сделанного выбора. Подробные инструкции по изменению пользовательских настроексмотрите в пункте 4.6. настоящего руководства.

#### 4.2. Светодиодная индикация (LED).




|     |          |   |
|-----|----------|---|
| (1) | Инвертор | Зеленый светодиод. Горит, когда ИБП работает в нормальном режиме, в режиме от батарей или в ЭКО-режиме. |
| (2) | Батарея  | Желтый светодиод. Горит при работе ИБП в режиме от батарей.   |
| (3) | Байпас   | Желтый светодиод. Горит при работе ИБП в режиме статического байпаса и в ЭКО-режиме.                    |
| (4) | Ошибка   | Красный светодиод. Горит при сбоях в работе ИБП. Например, перегрузка, перегрев, неисправность и т.д.   |

При запуске ИБП, а также в режиме тестирования светодиоды поочередно мигают. Более подробно работа светодиодной индикации, а также расшифровка звуковых сигналов ИБП представлена в разделах 5 и 6 настоящего руководства.

#### 4.3. LCD-дисплей.

Графические показания LCD-дисплея условно можно разделить на три области отображения данных (смотри рисунок ниже).



##### Область символов.

В области символов отображается следующая информация:

1. Диаграммы слева и справа показывают мощность нагрузки и уровень заряда батарей соответственно. Каждый сегмент диаграммы составляет 25% от максимального значения.

Когда мощность нагрузки приближается к максимально допустимому значению, значок нагрузки начинает мигать. Значок батареи начинает мигать, когда уровень заряда батарей становится предельно низким.

2. Значок , расположенный в центре области символов отображает работу вентиляторов охлаждения. Если вентилятор не подсоединен или неисправен, значок мигает.
3. Звуковой значок обозначает включение звуковой сигнализации. Если в режиме работы от батарей выключить звук, то данный значок будет мигать.
4. Значок ошибки загорается при сбоях или проблемах в работе ИБП.

##### Область информации.

1. При нормальной работе от внешней сети в этой области отображаются выходные параметры ИБП.
2. При просмотре параметров в этой области на экран выводится информация о параметрах входного и выходного напряжения и частоты, уровень заряда и напряжение на батареях, параметры нагрузки и рабочая температура.
3. При сбоях в работе ИБП в области информации высвечивается код ошибки.
4. В режиме изменения установок на экран выводятся установочные параметры, такие как: выходное напряжение, ЭКО режим и т.д.

##### Область рабочих режимов.

1. После запуска ИБП в этой области в течение 20 секунд будет отображаться номинальная мощность вашего источника.
2. Затем в этой области отображается режим работы ИБП, например: STDBY (режим ожидания), BYPASS (режим статического байпаса), LINE (нормальный режим), BAT (работа от батарей), BATT (режим тестирования батареи), ECO (экономичный режим), SHUTDN (режим завершения работы), CUCF (режим преобразователя частоты)

#### 4.4. Операции включение/выключение.

##### Включение при наличии внешнего питания.

1. Подайте внешнее напряжение на вход ИБП, включив внешний автоматический выключатель.
2. Для ИБП мощностью 6кВА и 10кВА модели со встроенными батареями (LCDS) включите батарейный автомат, расположенный на задней панели источника. Для ИБП, работающих от внешних батарей (LCDH), включите внешний автоматический выключатель батарей.
3. Включите входной автоматический выключатель, расположенный на задней панели ИБП.
4. Загорится LCD-дисплей, начнут работать вентиляторы, ИБП перейдет в режим статического байпаса «BYPASS».
5. Просмотрите рабочие параметры: напряжение и частоту на входе/выходе, параметры батарей, рабочую температуру. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. Для просмотра следующего параметра повторите нажатие.
6. Для включения инвертора и запуска ИБП, нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. ИБП выполнит функцию самопроверки, светодиодные индикаторы при этом будут последовательно загораться, и перейдет в нормальный режим работы. На LCD-дисплее в области режимов должно появиться «LINE», а на светодиодной панели должен гореть только зеленый светодиод 1.
7. ИБП готов к работе, можно включать нагрузку.

##### Включение при отсутствии внешнего питания (холодный старт).

1. Для ИБП 6кВА и 10кВА модели со встроенными батареями (LCDS) включите автоматический выключатель батарей, расположенный на задней панели источника. Для ИБП, работающих от внешних батарей (LCDH), включите внешний автоматический выключатель батарей.
2. При отсутствии внешнего питания нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. ИБП выполнит функцию самопроверки, светодиодные индикаторы при этом будут последовательно загораться, и перейдет в режим работы от батарей.
3. На LCD-дисплее в области режимов должно появиться «BAT», а на светодиодной панели должны гореть два светодиода: зеленый светодиод 1 и желтый светодиод 2. ИБП готов к работе.

##### Выключение при наличии внешнего питания.

1. При подключенном внешнем питании нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. ИБП перейдет в режим статического байпаса «BYPASS».
2. Выключите автоматический выключатель входа, расположенный на задней панели ИБП. Через 3 – 5 секунд LCD-дисплей погаснет, перестанут работать вентиляторы, ИБП полностью выключится.
3. Только после полного выключения, для ИБП мощностью 6кВА и 10кВА со встроенными батареями (LCDS) выключите автоматический выключатель батарей, расположенный на задней панели ИБП, а для ИБП, работающих от внешних батарей выключите внешний автоматический выключатель батарей.

##### Выключение при отсутствии внешнего питания.

1. При отсутствии внешнего питания нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. Через 3 – 5 секунд LCD-дисплей погаснет, перестанут работать вентиляторы, ИБП полностью выключится.
2. Для ИБП мощностью 6кВА и 10кВА со встроенными батареями (LCDS) выключите автоматический выключатель батарей, расположенный на задней панели ИБП, а для ИБП, работающих от внешних батарей выключите внешний автоматический выключатель батарей.

#### 4.5 Тестирование/отключение звука.

Для запуска функции самотестирования, во время работы ИБП, нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. После прохождения теста, функция будет автоматически завершена. В случае обнаружения неполадок информация об ошибках будет отображена на LCD дисплее

Для отключения звуковых предупреждающих сигналов при работе ИБП от батарей, нажмите и удерживайте до звукового сигнала одновременно две клавиши **◀ + ▶**. Для последующего включения сигналов, повторите данную операцию.

## 4.6. Пользовательские настройки.

### Внимание!

Для навигации по меню используется два вида воздействия на клавиши: **длительное нажатие** (продолжительностью 1 – 2 секунды, до звукового сигнала) и **короткое нажатие** (продолжительностью 0,5 – 1 секунда).

Пользователь имеет возможность изменять некоторые параметры работы ИБП. Новые значения вступают в силу сразу после подтверждения изменений. При отключении батарей от ИБП произведенные изменения не сохраняются.


На выполнение действий по изменению параметров пользователю дается 30 секунд. После этого ИБП автоматически выходит из режима редактирования.

### 4.6.1. Настройка ЭКО режима.

При работе ИБП в ЭКО режиме питание нагрузки осуществляется через байпас. Только при отклонении параметров внешнего питания за пределы допустимых значений, ИБП переходит на работу от инвертора. Это повышает общий КПД системы.

Для включения или выключения ЭКО режима необходимо:

- Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
- Символьное обозначение ЭКО режима – ECO. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы ECO.
- Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования ЭКО режима. Символы ECO при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для ЭКО режима доступны значения ON (включено) или OFF (выключено).
- Для выбора нужного значения нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
- Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
- Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).



### 4.6.2. Настройка входного напряжения (3-фазное или 1-фазное).

По умолчанию ваш ИБП настроен на режим 3-фазный вход / 1-фазный выход. Если вы планируете использовать ИБП в режиме 1-фазный вход / 1-фазный выход, то необходимо изменить настройки входного напряжения.

Для изменения настроек входного напряжения выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
- Символьное обозначение параметра настройки входа – IPP. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы IPP.
- Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования входного напряжения. Символы IPP при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны

появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для режима настройки входного напряжения доступны значения 3 (трехфазный вход) или 1 (однофазный вход).

4. Для выбора нужного значения нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
5. Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **▶**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
6. Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).

**Примечание.** Настройку входного напряжения следует проводить только когда ИБП находится в режиме ожидания STBY.




#### 4.6.3. Настройка выходного напряжения.

В источниках бесперебойного питания серии EA900(II)-31 пользователю доступна установка уровня выходного напряжения. Можно установить на выходе ИБП напряжение 208В, 210В, 220В, 230В или 240В.

Для изменения уровня выходного напряжения необходимо:

1. Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
2. Символьное обозначение выходного напряжения – ОРУ. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы ОРУ.
3. Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования выходного напряжения. Символы ОРУ при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для выходного напряжения доступны следующие значения: 208, 210, 220, 230 или 240.
4. Установите нужное значение уровня выходного напряжения. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
5. Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **▶**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
6. Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).




#### 4.6.4. Установка уровня разряда батарей.

Для изменения времени автономной работы пользователь может установить различные минимальные значения напряжения разряда аккумуляторных батарей. Доступно установить следующие уровни разряда АКБ: 10В, 10.2В или 10.5В. Чем меньше конечное напряжение разряда, тем больше энергии отдают батареи и, соответственно, тем больше время автономной работы. Однако при этом уменьшается расчетный срок службы АКБ.

Для изменения уровня конечного напряжения разряда аккумуляторных батарей необходимо:

1. Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.

2. Символьное обозначение конечного напряжения разряда батарей – BAT. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы BAT.
3. Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования конечного напряжения разряда батарей. Символы BAT при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для уровня разряда батарей доступны следующие значения: 10, 10.2 и 10.5.
4. Установите нужное значение конечного напряжения разряда батарей. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
5. Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
6. Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).



#### 4.6.5. Установка режима частотного преобразователя.

Ваш ИБП может работать в качестве частотного преобразователя с частотой 50/60Гц на входе и 50/60Гц на выходе. Установка режима частотного преобразователя CUCF возможна, только когда ИБП находится в режиме ожидания STDBY.

Для установки режима преобразователя частоты последовательно выполните следующие шаги:

1. Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
2. Символьное обозначение режима частотного преобразователя – CF. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы CF.
3. Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования режима частотного преобразователя. Символы CF при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для режима частотного преобразователя доступны следующие значения: ON (включено) или OFF (выключено).
4. Установите нужное значение режима частотного преобразователя. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
5. Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
6. Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).




#### 4.6.6. Установка выходной частоты.

ИБП серии EA900(II)-31 автоматически определяет частоту входного напряжения и по умолчанию выдает такую же частоту выходного напряжения. Установка выходной частоты доступна, только когда включен режим частотного преобразователя. Доступно установить частоту выходного напряжения 50Гц или 60Гц.

Для установки частоты выходного напряжения последовательно выполните следующие шаги:

- Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
- Символьное обозначение установки выходной частоты – **OPF**. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы **OPF**.
- Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования режима частотного преобразователя. Символы **OPF** при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для выходной частоты доступны следующие значения: 50HZ или 60HZ.
- Установите нужное значение режима частотного преобразователя. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
- Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
- Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).




#### 4.6.7. Установка ID.

Изменение ID необходимо, только если ваш ИБП является составной частью параллельной системы. Каждый ИБП параллельной системы должен иметь уникальное значение ID, начиная со значения 1 для первого ИБП параллельной системы, 2 – для второго ИБП и так далее до значения 8 для восьмого ИБП.

Для установки ID последовательно выполните следующие шаги:

- Нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀**. Данным действием вы вошли в меню пользовательских настроек. При этом на экране будет отображаться мигающее символьное обозначение параметра, который доступен для изменения в данный момент.
- Символьное обозначение параметра ID – **Id**. Если на дисплее отображаются другие показания, необходимо произвести выбор нужного параметра. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**. При этом произойдет смена текущего параметра. Повторяйте нажатие до тех пор, пока на экране не будут отображены мигающие символы **Id**.
- Коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀** выполните вход в меню редактирования ID. Символы **Id** при этом должны перестать мигать, а рядом с ними справа должны появиться мигающие символы текущего значения параметра. Для ID доступны следующие значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..
- Установите нужное значение ID. Для этого нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу **◀**.
- Подтвердите сделанный выбор коротким нажатием (0,5 – 1 секунда) клавиши **◀**. Символы значения параметра должны перестать мигать.
- Для выхода из меню пользовательских настроек нажмите и удерживайте около 2 секунд до звукового сигнала клавишу **◀** или дождитесь автоматического выхода (10 – 20 секунд).



#### 4.7. Параметры работы ИБП.

Для просмотра доступны рабочие параметры входной сети (input), выходной сети (output), нагрузки (load), батарей (battery) и рабочая температура ИБП (temp).

Для просмотра параметров работы ИБП нажмите и удерживайте до звукового сигнала клавишу . Произойдет смена показаний LCD дисплея, на экране будет отображаться очередная группа параметров. Для просмотра следующей группы повторите вышеуказанное действие, на экране при этом будет отображаться следующая группа параметров и так далее по кругу.

##### Примеры показаний LCD дисплея.

###### Выход.


На экране ИБП отображаются напряжение и частота на выходе ИБП. На рисунке выходное напряжение 220В, выходная частота 50Гц.



###### Нагрузка.


Отображаются значения активной мощности 9кВт и полной мощности 10,0кВА подключенной нагрузки.

Даже если к ИБП ничего не подключено на экране будут незначительные показания, поскольку вентиляторы ИБП тоже являются нагрузкой.



###### Температура и версия ПО.

Отображается значение рабочей температуры и версии программного обеспечения ИБП. На рисунке показана версия программного обеспечения U12 и максимальная рабочая температура 40°C.



###### Вход.

На экране отображаются напряжение и частота на входе ИБП. Всего для отображения параметров входа задействовано три экрана, на которых соответственно отображаются напряжения и частота по фазам L1, L2 и L3. На рисунке параметры входного напряжения по фазе L1. Входное напряжение 220В, входная частота 50Гц.



###### Батарея.

На экране отображаются напряжение на шине постоянного тока и уровень заряда батарей в процентах. На рисунке напряжение на шине постоянного тока 192В и уровень заряда батарей 100%.



## 5. Режимы работы ИБП. Светодиодная панель.

### ИБП в режиме байпаса.



Горит светодиод байпаса, звуковой сигнал каждые 2 минуты. Одновременное мигание красного светодиода ошибки сигнализирует о перегрузке по мощности или о низкой емкости батарей.

### ИБП в режиме инвертора (нормальный режим).



Горит зеленый светодиод. Параметры входного питания в допустимых пределах.

### ИБП в режиме работы от батарей.



Горят зеленый светодиод инвертора и желтый светодиод батареи, звуковой сигнал каждые 4 секунды. Одновременно с сигналом мигает красный светодиод ошибки. ИБП переходит в данный режим при отсутствии внешней электросети.

**ИБП в ЭКО режиме.**

Горит зеленый светодиод инвертора и желтый светодиод байпаса. Использовать ЭКО режим имеет смысл, когда параметры входной сети находятся в допустимых пределах длительное время. Если в течение минуты параметры несколько раз выйдут за допустимые пределы, то ИБП автоматически перейдет в режим инвертора.

**ИБП в аварийном режиме.**

Горит красный светодиод ошибки, на LCD дисплее в области цифровой информации высвечивается код ошибки, а в области символов соответствующий значок ошибки , звучит непрерывный звуковой сигнал.

ИБП переходит в аварийный режим при возникновении сбоя в работе, при этом код ошибки, отображенный на LCD экране, соответствует характеру сбоя. При возникновении ошибки ИБП прерывает электроснабжение подключенной нагрузки. Вы можете нажать сочетание клавиш MUTE и выключить звуковой сигнал. При отсутствии серьезных сбоев допускается выключение ИБП нажатием сочетаний клавиш OFF. Свяжитесь с сервисным центром или поставщиком оборудования.

**6. Коды ошибок и предупреждающие сигналы.****Приложение 1. Таблица кодов ошибок.**

| Код ошибки         | Ошибка   | Питание через байпас |
|--------------------|--|----------------------|
| 0, 1, 2, 3, 4      | Высокое напряжение на шине постоянного тока DC | да                   |
| 5, 6, 7, 8, 9      | Низкое напряжение на шине постоянного тока DC  | да                   |
| 10, 11, 12, 13, 14 | Разбалансировка шины постоянного тока DC       | да                   |
| 15, 16, 17, 18, 19 | Ошибка плавного пуска шины постоянного тока DC | да                   |
| 20, 21, 22, 23, 24 | Ошибка плавного пуска инвертора                | да                   |
| 25, 26, 27, 28, 29 | Высокое напряжение на инверторе                | да                   |
| 30, 31, 32, 33, 34 | Низкое напряжение на инверторе                 | да                   |
| 35, 36, 37, 38, 39 | Ошибка разряда шины постоянного тока DC        | да                   |
| 40, 41, 42, 43, 44 | Перегрев                                       | да                   |
| 45, 46, 47, 48, 49 | Короткое замыкание на выходе (в инверторе)     | нет                  |
| 50, 51, 52, 53, 54 | Перегрузка                                     | да                   |
| 55, 56, 57, 58, 59 | Неисправность датчика температуры              | да                   |
| 60, 61, 62, 63, 64 | Сбой в алгоритме выключения                    | да                   |
| 75, 76, 77, 78, 79 | Ошибка протокола связи                         | да                   |
| 80, 81, 82, 83, 84 | Неисправность реле                             | да                   |
| 90, 91, 92, 93, 94 | Ошибка передачи данных                         | да                   |
| 95, 96, 97, 98, 99 | Неправильно установлен ID                      | да                   |

**Приложение 2. Таблица предупредительных сигналов.**

| Режим работы                                 | Светодиоды |         |        |        | Звуковые сигналы |
|--|------------|---------|--------|--------|------------------|
|  | Инвертор   | Батареи | Байпас | Ошибка |                  |
| <b>1. Режим инвертора (нормальный режим)</b> |            |         |        |        |                  |
| Входное напряжение в норме                   | •          |         |        |        | сигнала нет      |
| Входное напряжение вне допуска               | •          | •       |        | *      | раз в 4 сек      |
| <b>2. Режим от батарей</b>                   |            |         |        |        |                  |
| Батареи заряжены                             | •          | •       |        | *      | раз в 4 сек      |
| Низкий заряд батарей                         | •          | *       |        | *      | раз в 1 сек      |
| <b>3. Режим байпаса</b>                      |            |         |        |        |                  |
| Входное напряжение в норме                   |            |         | •      | *      | раз в 2 мин      |
| Входное напряжение низкое                    |            |         |        | *      | раз в 4 сек      |
| Входное напряжение высокое                   |            |         |        | *      | раз в 4 сек      |

| <b>4. Батареи не подключены</b>       |   |   |   |   |                |
|---------------------------------------|---|---|---|---|----------------|
| В режиме байпаса                      |   |   | • | * | раз в 4 сек    |
| В режиме инвертора                    | • |   |   | * | раз в 4 сек    |
| При включении                         |   |   |   |   | 6 раз          |
| <b>5. Предупреждение о перегрузке</b> |   |   |   |   |                |
| В режиме инвертора                    | • |   |   | * | 2 раза в сек   |
| Сработала защита                      |   |   | • | • | длинный сигнал |
| При работе от батарей                 | • | • |   | * | 2 раза в сек   |
| Сработала защита работы от АКБ        | • | • |   | • | длинный сигнал |
| <b>6. Перегрузка в режиме байпас</b>  |   |   |   |   |                |
| <b>7. Отказ вентилятора</b>           |   |   |   |   |                |
| <b>8. Ошибка</b>                      |   |   |   |   |                |

Обозначения: • - светодиод горит, \* - светодиод мигает, ♦ - зависит от неисправности.

#### Внимание!

Для получения эффективной технической поддержки при обращении в сервисный центр необходимо предоставить следующую информацию: название модели ИБП, серийный номер, дата возникновения сбоя, данные на момент сбоя о коде ошибки, предупреждающих LED и звуковых сигналах, а также тип (торговая марка) и емкость подключенных батарей (для ИБП с внешними батареями).

## 7. Устранение неисправностей

При возникновении неисправности в работе ИБП, загорается красный светодиод ошибки, звучит непрерывный сигнал тревоги и на LCD дисплее появляется следующая информация:



#### Неисправности и методы их устранения

| Признаки неисправности  | Характер неисправности                             | Действия  |
|---|--|---|
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код ошибки 00 – 14 | Проблемы с напряжением на шине постоянного тока DC | Свяжитесь с сервисным центром   |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код ошибки 15 – 24 | Сбой в плавном запуске ИБП                         | Свяжитесь с сервисным центром   |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 25 – 39        | Проблемы с напряжением на инверторе                | Свяжитесь с сервисным центром   |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 40 – 44        | Перегрев   | Проверьте отсутствие перегрузки и выполнение требований для места установки. Дайте ИБП остить, а затем перезапустите. Если ошибка остается, свяжитесь с сервисным центром |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 45 – 49        | Короткое замыкание на выходе                       | Выключите ИБП, отключите всю нагрузку и перезапустите ИБП. Если ошибка остается, свяжитесь с сервисным центром  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 50 – 54                | Перегрузка на выходе  | Проверьте еще раз мощность нагрузки, отключите лишнюю некритичную нагрузку.  |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 55 – 59                | Неисправность температурного датчика                                | Свяжитесь с сервисным центром  |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал. Код 60 – 64                | Сбой питания  | Проверьте параметры входного и выходного питания. При несоответствии параметров заявленным параметрам ИБП, свяжитесь с сервисным центром |
| Горит индикатор ошибки, непрерывный звуковой сигнал, мигает значок вентилятора. | Проблемы в работе вентилятора                                       | Свяжитесь с сервисным центром  |
| При удержании сочетания клавиш ON, ИБП не включается                            | Время удержания клавиш мало   | Удерживайте клавиши ON 1 – 2 секунды   |
|   | Не подключено входное питание и не подключены или разряжены батареи | Подсоедините входное питание и запустите ИБП   |
|   | ИБП неисправен  | Свяжитесь с сервисным центром  |
| Короткое время работы ИБП от батарей  | Батареи не заряжены   | Обеспечьте зарядку батарей не менее 3 часов  |
|   | Перегрузка ИБП  | Проверьте выходные параметры и отключите лишнюю некритическую нагрузку   |
|   | Исчерпан срок службы батарей  | Необходимо заменить батареи. Обратитесь в сервисный центр.   |

## 8. Техническое обслуживание ИБП и утилизация батарей.

### Внимание!

При техническом обслуживании ИБП будьте предельно внимательны. Даже при отключенном внешнем питании внутри корпуса ИБП может присутствовать опасное напряжение. Соблюдайте меры безопасности. Короткое замыкание между контактами может стать причиной поражения электрическим током.

Профилактическое обслуживание продлевает срок службы ИБП и батарей. Для наилучшего профилактического обслуживания держите место вокруг ИБП чистым и непыльным. Если окружающий воздух очень пыльный, очищайте наружную поверхность системы пылесосом. В зависимости от условий эксплуатации каждые 4 – 6 месяцев необходимо выполнить следующие действия.

- Выключите ИБП.
- Убедитесь, что к вентиляционным отверстиям свободно поступает воздух.
- Удалите пыль с поверхности ИБП и батарей (внешние батареи).
- Проверьте, хорошо ли зафиксированы входные, выходные разъемы и контакты батарей (внешние батареи), не повреждена ли изоляция кабелей.
- Убедитесь, что устройство не повреждено влагой.
- Включите ИБП.

ИБП комплектуется герметизированными необслуживаемыми свинцово-кислотными батареями. Обычно, срок службы батарей составляет 3 – 10 лет, в зависимости от их конструкции и технологии производства, однако неблагоприятные условия эксплуатации, частая полная разрядка, высокая температура и т.п. значительно сокращают срок службы батарей. Следите за состоянием аккумуляторов, так как в процессе эксплуатации время резервирования постепенно сокращается.

При замене аккумуляторных батарей, новые батареи следует выбирать с теми же техническими характеристиками. Замену батарей лучше поручить квалифицированному персоналу.

Электролит, содержащийся в аккумуляторных батареях, является токсичным веществом, опасным для человека и окружающей среды. Утилизацию отработанных батарей могут производить только специализированные организации.

## 9. Приложения.

### Приложение 1. Стандарты.

| EMS                     |         |
|-------------------------|---------|
| IEC61000-4-2(ESD)       | Level 4 |
| IEC61000-4-3(RS)        | Level 3 |
| IEC61000-4-4(EFT)       | Level 4 |
| IEC61000-4-5 (Surge)    | Level 4 |
| EMI                     |         |
| GB9254-1998/IEC 62040-2 | Class B |

### Приложение 2. Символьные обозначения

| Символ | Значение                     | Символ | Значение                 |
|--------|------------------------------|--------|--------------------------|
|        | Предупреждение               |        | Заземление               |
|        | Внимание! Высокое напряжение |        | Отключение звука         |
|        | Ждущий режим или выключение  |        | Элемент батареи          |
|        | Включение                    |        | Перегрузка               |
|        | Выключение                   |        | Повтор                   |
|        | Переменное напряжение        |        | Повтор показаний дисплея |
|        | Постоянное напряжение        |        | Батарея                  |

### Приложение 3. Спецификация.

| Модель                                 | EA960(II)-31   | EA9010(II)-31     | EA9015(II)-31   | EA9020(II)-31 |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|
| Полная/активная мощность               | 6 кВА/5,4 кВт  | 10 кВА/9 кВт      | 15 кВА/13,5 кВт | 20 кВА/18 кВт |
| <b>Вход</b>                            |  |                   |                 |               |
| Номинальное напряжение                 | 3/1: 380/400/415В<br>1/1: 220/230/240В   |                   |                 |               |
| Диапазон входного напряжения           | Режим 3/1: 190В ~ 520В при нагрузке 50%; 277В ~ 520В при нагрузке 100%<br>Режим 1/1: 110В ~ 300В при нагрузке 50%; 160В ~ 300В при нагрузке 100%                         |                   |                 |               |
| Частота                                | 40Гц ~ 70 Гц   |                   |                 |               |
| Коэффициент мощности                   | Режим 3/1: ≥ 0,95<br>Режим 1/1: ≥ 0,99   |                   |                 |               |
| <b>Выход</b>                           |  |                   |                 |               |
| Выходное напряжение                    | 208/220/230/240В ±1% (устанавливается с панели управления)   |                   |                 |               |
| Выходная частота                       | 50/60Гц ± 0,1Гц  |                   |                 |               |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | ≤ 2% (линейная нагрузка), ≤ 5% (нелинейная нагрузка)   |                   |                 |               |
| Крест-фактор                           | 3:1 (максимум)   |                   |                 |               |
| Форма сигнала                          | Чистая синусоида   |                   |                 |               |
| КПД                                    | ≥93% при работе от внешней сети<br>≥92 при работе от батарей<br>≥98% в ЭКО-режиме  |                   |                 |               |
| Время переключения                     | 0 мс   |                   |                 |               |
| Работа при перегрузках                 | Нагрузка 105% ~ 125% – переход в байпас через 3 минуты<br>Нагрузка 125% ~ 150% – переход в байпас через 30 секунд<br>Нагрузка более 150% – переход в байпас через 100 мс |                   |                 |               |
| <b>Батареи</b>                         |  |                   |                 |               |
| Тип                                    | Свинцово-кислотные необслуживаемые   |                   |                 |               |
| Напряжение на шине постоянного тока DC | 192В ( дополнительно 240В)   |                   |                 |               |
| Количество батарей (модель LCDS)       | 16шт. x 12В 7 Ач   | 16 шт. x 12В 9 Ач | Нет             |               |

|                              |      |  |                                  |                                  |
|------------------------------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Ток заряда                   | LCDS | 1A   | Нет                              |                                  |
|                              | LCDH | 7A   |                                  |                                  |
| <b>Прочие характеристики</b> |      |  |                                  |                                  |
| Удаленный мониторинг         |      | Порт RS-232, USB, SNMP (опционально), AS400 (опционально)  |                                  |                                  |
| Светодиодный и ЖК-дисплей    |      | Показывают работу инвертора, байпаса, батарей, режим работы от батарей, входное/выходное напряжение и частоту, нагрузку, температуру, заряд батарей, неисправность ИБП |                                  |                                  |
| Звуковая индикация           |      | Отсутствие сетевого напряжения, низкий уровень заряда батарей, перегрузка, неисправность ИБП   |                                  |                                  |
| Уровень шума (1 метр)        |      | ≤58 дБ   |                                  | ≤60 дБ                           |
| Рабочая температура          |      | 0°C ~ 40°C   |                                  |                                  |
| Влажность                    |      | 20% – 90% без конденсата   |                                  |                                  |
| Габариты ИБП (ДхШхВ)         |      | 580 × 262 × 455 мм (LCDH)<br>580 × 262 × 732 мм (LCDS)   | 580 × 262 × 628 мм (LCDH)        |                                  |
| Вес нетто                    |      | 25,0 кг (LCDH)<br>73,0 кг (LCDS)   | 25,5 кг (LCDH)<br>74,0 кг (LCDS) | 38,5 кг (LCDH)<br>39,0 кг (LCDH) |

## 10. Техническая поддержка.

По вопросам работы источников бесперебойного питания East Power обращайтесь в службу технической поддержки.

Телефон: +7 (495) 991-80-22

Электронная почта: [info@east-ups.ru](mailto:info@east-ups.ru)

Сайт: [www.east-ups.ru](http://www.east-ups.ru)